



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05,
el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės
Tarybai

2016-04-18 Nr. T17 – 193(40.6)

DĖL VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS

Atsižvelgdamas į 2016-03-16 AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktą raštą Nr. 2016/S.01-954 AB „Klaipėdos vanduo“ Stebėtojų Tarybos nariams ir į 2016-04-07 AB „Klaipėdos vanduo“ raštą Nr. 2016/S.01-1212 „Dėl vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros statistinės ataskaitos“ teikiu Tarybai informaciją iš 2015 m. AB „Klaipėdos vanduo“ metinio pranešimo:

„Gargždų mieste vanduo tiekiamas iš vienos vandenvietės, esančios Laugaliuose. Likusioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja dar 51 vandenvietę.

Tik dviejose vandenvietėse (Balsėnų ir Gropiškės) iš gręžinių išgaunamo vandens kokybė atitinka higienos normos HN 24:2003 nustatytus reikalavimus. 5 vandenvietėse (Agluonėnų, Endriejavo, Girkalių, Kretingalės, Kvietinių) higienos normos reikalavimai geriamojo vandens kokybei buvo pasiekti, pastačius minėtose vandenvietėse vandens gerinimo įrenginius. 2015 m. Klaipėdos rajone Kvietinių kaime pastatyta vandens ruošykla. Šiai ruošyklei panaudota Jakų kaimo vandenvietėje buvusi technologinė įranga, pritaikant ją gerinti Kvietinių vandenvietėje išgaunamą vandenį. Technologiniai procesai veikia gerai, vanduo atitinka HN24:2003 reikalavimus.

3-ose vandenvietėse viršijamas toksinis elementas fluoras. 2015 m. pradžioje 10-yje vandenviečių buvo viršijamas toksinis elementas boras, bet, nuo 2015 m. gruodžio mėn. į Kuodžių, Mickų ir Dituvos gyvenvietes patiekus geros kokybės vandenį iš Klaipėdos miesto 3-osios vandenvietės, o Agluonėnuose išgręžus naują gręžinį, šis rodiklis metų pabaigoje viršijamas 7-ose vandenvietėse. 37 vandenvietėse viršijamas indikatorinis elementas amonis, 32 vandenvietėse - bendroji geležis, 1 vandenvietėje - manganas.

Vandenviečių išgaunamam vandeniui būdingos skirtingos cheminių elementų koncentracijos, viršijančios higienos normos reikalavimus. Siekiant iš vandenviečių tiekti higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, būtina ištirti kiekvienos vandenvietės gręžinių vandens kokybę ir tinkamai parinkti vandens gerinimo technologiją. Tam AB „Klaipėdos vanduo“ įsigijo geriamojo vandens paruošimo pilotinių bandymų stotelę, skirtą modeliuoti technologinį procesą ir pagal gautus rezultatus projektuoti ir statyti vandens ruošyklas. Įsigyta stotelė yra pagaminta Lietuvoje ir yra vienintelė tokio tipo įrenginys šalyje. Pilotinių bandymų stotelėje yra dviejų tipų aeracijos: atviros aeracijos ir slėginės oksidacijos; cheminių reagentų dozavimo; dviejų laipsnių slėginės filtracijos; atbulinio osmoso ir vandens stabilizavimo technologinės grandys. Per 2015 metus šios stotelės pagalba buvo parinktos geriamojo vandens paruošimo technologijos 4 vandenvietėms - Karklės, Girkalių, Kvietinių ir Kalnuvėnų.

Vykdoma gręžinių pergręžimo programa, kuomet atliekami žvalgybiniai gręžimai ir kituose vandeninguose sluoksniuose ieškoma geros kokybės ar didesnio kiekio vandens. Radus geresnės kokybės vandenį, pergręžiamas vandenvietės gręžinys ir vanduo tiekiamas vartotojams. Taip per 2015 m. vandens kokybė pagerinta Judrėnų, Agluonėnų ir Šiūparių gyvenvietėse. Atlikta

žvalgyba Kalnuvėnų ir Lapių gyvenvietėse. Gręžiniai čia bus gręžiami 2016 m. O žvalgybiniai tyrimai 2016 m. bus atliekami Pleškučių, Mieželių ir Rokų gyvenvietėse.

Kaip viena iš vartotojų aprūpinimo kokybišku ir saugiu geriamuoju vandeniu alternatyva gyvenvietėms, kurių teritorijose išgaunamas blogos kokybės vanduo, o jo gerinimo sąnaudos didelės, yra vandens tiekimas iš geresnės kokybės vandenį tiekiančių vandenviečių. Atlikus galimybių studiją, įvertinus perspektyvinį vandens poreikį Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto vandenviečių vandens išteklius bei ruošyklų pajėgumus, konstatuota, kad AB „Klaipėdos vanduo“ turi didelį kokybiško, higienos normos HN 24:2003 reikalavimus atitinkančio vandens rezervą, kurį bendrovės specialistai nusprendė pirmiausia panaudoti pietinės Klaipėdos rajono dalies gyvenvietėms, kurių vandenyje yra gausu toksinio (cheminio) rodiklio boro. Atlikus magistralinės vandentiekio linijos Klaipėda-Priekulė statybos darbus, nuo 2015-12-02 geriamasis vanduo, atitinkantis higienos normos nustatytus reikalavimus, nauja magistraline vandentiekio linija iš Klaipėdos miesto III vandenvietės pradėtas tiekti Priekulės miesto, Dituvo k., Mickų k., Kuodžių k. vartotojams. Pradėjus į minėtas vietas tiekti vandenį iš Klaipėdos m., Mickų ir Kuodžių vandenviečių gręžiniai ateityje bus likviduojami, Dituvo ir Priekulės (Žalgirio g.) gręžiniai bus naudojami slėgio tinkluose stebėjimui, o Stragnų II vandenvietės gręžinys bus naudojamas pagal poreikį avarijos atveju ar gaisrinių automobilių užpildymui Priekulėje“.

Susipažinti su Gargždų miesto, Priekulės miesto ir kitų Klaipėdos rajono vandenviečių geriamojo vandens programinės priežiūros metine statistine ataskaita galima Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje skyrelyje „Gyventojams“ (adresu <http://www.klaipedos-r.lt/go.php/4444643377744368057928357127037696402593969137151414744358145272034>).

PRIDEDAMA: AB „Klaipėdos vanduo“ rašto „Dėl vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros statistinės ataskaitos“ kopija, 1 lapas.

Savivaldybės meras

Vaclovas Dačkauskas



Klaipėdos rajono
savivaldybės meras

Gauta

2016-04-12 Nr. A4-661

KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

Klaipėdos rajono merui

Vaclovui Dačkauskui

2016-04-07 Nr. 2016/s. 01-1212

p. L. Liutikienė

Klaipėdos rajono savivaldybės
mero pavaduotoja

Violeta Riaukienė

2016-04-12

DĖL VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS

Remiantis LR geriamojo vandens įstatymo 11 straipsnio 9 punktu, siunčiame Jums 2015 metų Gargždų miesto, Priekulės miesto ir Klaipėdos rajono vandenviečių geriamojo vandens programinės priežiūros metinę statistinę ataskaitą.

Priedas 270 lapų.

Vandens departamento vadovas

Gerb. R. Zubinevi
Gerb. J. Lempiulini
teikti tarikiai

2016-04-12
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Ligita Liutikienė Aidas Birgėla

p. R. Zubinevi
Gautas informacijos
jei H. tarikiai su noro
į šv. internetinę puslapį.
2016-04-13

Irena Getautienė, tel. 8 46 466133, faks. 8 46 466133, irena.getautene@vanduo.lt