NVSPL

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. +370 46 383 113, el.paštas: priimamasis.klaipeda@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. ***MA-KL 16456/2026***

20 ***26*** m. ***liepos*** ***13*** d.

Užsakovas, adresas: ***Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Vėžaičių seniūnija, Gargždų g. 25, LT-96216*** **[E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [**X**] nėra [ ] yra data 20 ____ – ____ – ____ Nr. ____

Telefonas ***+370 698 26839*** El.paštas: ***vezaiciusen@klaipedos-r.lt;*** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V-KL 3390***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2026-07-10, 11.30 val., +8 °C***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Tvenkinio vanduo, sterilus butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Vėžaičių tvenkinys, LST EN ISO 19458:2006(N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klaipėdos skyrius, Bijūnų g. 6, Klaipėda Mėginių paėmimo specialistė Ieva Jogė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2026-07-10, 7.35 val.***

Mėginius pristatė ***Klaipėdos skyrius, Bijūnų g. 6, Klaipėda Mėginių paėmimo specialistė Ieva Jogė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2026-07-10***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Tvenkinio vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	[10^y - U; 10^y + U]
MA 16456	*LST EN ISO 9308-2:2014 (N)*	*Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius*	*KSV/100 ml*	*178,9*	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/100 ml*	*27*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų nėra.***

Tyrimų atlikimo data: ***2026-07-13***

Tyrimus atliko: ***Mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljevienė, Mikrobiologijos specialistė Kotryna Sokolova***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljevienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	
	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolas turi būti naudojamas kaip vientisas dokumentas, jo skaidymas ar dalinis naudojimas draudžiamas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

NVSPL atsako tik už mėginių paėmimą, tyrimų, matavimų atlikimą ir rezultatų pateikimą pagal taikytus metodus. Už užsakovo pateiktos informacijos (užsakovas, adresas, kontaktiniai duomenys, įskaitant duomenis apie objekto pavadinimą ir adresą, konkrečią